
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:

Rotthauser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0 Telefax (0209) 9242-222 Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-355821-22-Zd Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 19.04.2022

Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Rotthauser Straße 21 45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Plattenwärmeübertrager RSF+, RSP+ und

REP+

Hersteller: RECUTECH s.r.o.

Poděbradská 289 530 09 Pardubice Czech Republic

Grundlage der Prüfung: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) ✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)

✓ VDI 3803, Blatt 1 (05/2020) ✓ ÖNORM H 6020 (06/2019)

✓ ÖNORM H 6021 (08/2016) ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)

J Ralle

✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 04/2022 – 04/2027

Gutachten: W-355821-22-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der überprüfte Plattenwärmeübertrager REK+ und REC+, soweit im Gutachten W-355821-22-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(B. Zeidler) (J. Rolle B. Eng.)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 19.04.2022, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

GEPRÜFTE QUALITÄT

WWW.HYG.de

Www.Hyg.de